



## Avvocatura Distrettuale dello Stato Palermo

### DETERMINA A CONTRARRE

NR. 05 del 08/07/2020

**Oggetto:** adeguamento quadro elettrico e modifica impianto di climatizzazione

#### L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO

- **Premesso che:**

1) onde evitare l'ulteriore verificarsi di frequenti interruzioni dell'alimentazione elettrica per sovraccarico, ed al fine di garantire una maggiore sicurezza, anche sotto il profilo della prevenzione incendi, si rende necessario e indispensabile l'adeguamento - da monofase a trifase - del quadro elettrico allocato al primo piano dello stabile sito in Palermo, via Valerio Villareale n. 6, attuale sede dell'ADS di Palermo, nonché una parziale modifica dell'impianto di climatizzazione;

2) la Spett.le "D.C. Impianti Tecnologici di Daniele Clamide" con sede Via Esterna Cretazze n. 15 90046 Monreale (PA), è azienda specializzata nel settore, ed ha avuto assegnati i lavori di adeguamento impianti elettrici e climatizzazione da parte della proprietà dell'immobile;

- **Visti** i preventivi di spesa Prot. 50543-A del 26/06/2020 di € 1.700,00 per l'adeguamento quadro elettrico con sostituzione linea principale, e di € 650,00 per modifica impianto di climatizzazione, per un totale di € 2.350,00 oltre IVA;

- **Visto** l'art. 32 comma 2 del d.lgs 18 aprile 2016 nr. 50 (recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE), il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti;

- **Visto** il d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

- **Dato atto** che l'affidatario dovrà rispettare i requisiti richiesti dal piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Avvocatura Generale dello Stato;

- **Dato atto** che l'affidatario dovrà rilasciare le dichiarazioni di cui all'art. 53 comma 16 *ter* d.lgs.165/2001, come da piano triennale della prevenzione della corruzione dell'Avvocatura Generale dello Stato già citato;
- **Ritenuto** congruo l'importo indicato:
- **Acquisito** il CIG: ZF62D96210

### **DETERMINA**

1. Considerata la necessità, di procedere all'urgente esecuzione dei seguenti lavori:
  - Posa in opera di cavo per alimentazione interruttore trifase, dal P. S1 al 1° P dello stabile sito in Palermo, via Valerio Villareale n. 6, attuale sede dell'ADS di Palermo (circa 30 metri);
  - Sostituzione interruttori magnetotermici a protezione linea principale posto al P. S1;
  - Sostituzione e modifica quadro di alimentazione, con relativi interruttori magnetotermici posti al P 1°;
  - Modifica impianto di climatizzazione posto al P 1° con sostituzione di tubazione in rame e scarico condensa, con l'ausilio di canale plastico;
  - Bilanciamento gas impianto e fasatura unità esterna;
  - Aggiornamento certificazioni

### **PRECISA**

che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è rendere più sicuri gli ambienti di lavoro, nel rispetto della vigente normativa;

### **IMPEGNA**

a tal fine, sul capitolo 4461 P.G. 7 della gestione in conto competenza del bilancio di esercizio in corso, la citata spesa di €. 2.350,00 oltre IVA di € 517,00, per un totale complessivo di € 2.867,00 IVA COMPRESA.

L'Avvocato Distrettuale dello Stato  
Giuseppina Tutino